

株式会社カンポ 滋賀事業所 廃棄物処理施設に係る維持管理記録の公表

(平成29年度)

3. 燃え殻、ばいじんの測定結果 (年1回)

区分	項目	基準値(mg/l以下)	採取日	分析結果日	燃え殻測定結果	採取日	分析結果日	ばいじん測定結果
燃え殻 ばいじん	熱しゃく減量	10%以下	2018/11/17	2018/11/21	4.1%	-	-	-
	水銀又はその化合物	0.005	2018/11/24	2018/11/29	0.0005未満	2018/11/17	2018/11/21	0.0005未満
	カドミウムまたはその化合物	0.1	2018/11/24	2018/11/29	0.009未満	2018/11/17	2018/11/21	0.009未満
	鉛またはその化合物	0.3	2018/11/24	2018/11/29	0.03未満	2018/11/17	2018/11/21	0.03未満
	六価クロム化合物	0.5	2018/11/24	2018/11/29	0.1未満	2018/11/17	2018/11/21	0.1未満
	ヒ素またはその化合物	0.3	2018/11/24	2018/11/29	0.03未満	2018/11/17	2018/11/21	0.03未満
	セレンまたはその化合物	0.3	2018/11/24	2018/11/29	0.03未満	2018/11/17	2018/11/21	0.03未満
	1,4-ジオキサン	0.5	-	-	-	2018/11/17	2018/11/21	0.05未満
	ダイオキシン類(DEX)	3ng-TEQ/g	2018/11/17	2018/11/24	0.0070	2018/11/17	2018/11/24	0.011

4. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

実施年	冷却設備	排ガス処理設備
平成30年	2月14日 3月6日	2月14日 3月6日